

	Ing.	Matricola ANSFISA:
	VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE	
Data:	(art. 2, c. 9, decreto ANSFISA n.76655 del 7-12-2023)	Pagina 1 di 4

VERBALE DI VERIFICA

Il sottoscritto ing.
nato a il
abilitato dall'ANSFISA alle funzioni di "Verificatore di impianti" della cat. "D" - matricola n.
ha provveduto il giorno alla verifica annuale della seguente **piattaforma
elevatrice:**

DATI IMPIANTO			
Costruttore		Velocità (m/s)	
n.f./matr.		Corsa (m)	
azionamento	<input type="checkbox"/> Elettrico / <input type="checkbox"/> Oleodinamico	Fermate	
Potata (kg)		Capienza (pax)	
Esercente			
Direttore/Responsabile di esercizio			
Ubicato in			
Manutenzione affidata alla ditta			
NOT/Parere ANSFISA all'apertura al pubblico esercizio		Prot./data	
Ultima ispezione (a campione) a cura di ANSFISA ai sensi del decreto n.76655/2023		Data	A firma ing.
Ultima ispezione annuale ai sensi dell'art. 2, comma 9, decreto 76655/23		Data	A firma ing./matricola

e dichiara di aver eseguito tutte le seguenti verifiche:

VERIFICHE DI CARATTERE GENERALE			Esito
01	Verifica del regolare funzionamento dell'impianto		
02	Verifica dello stato di conservazione e di manutenzione generale dell'impianto		
03	Verifica dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni indicate nelle ispezioni precedenti		
Esito: C=CONFORME NC= NON CONFORME NA= NON APPLICABILE			

VEFIFICHE DI CARATTERE SPECIFICO			Esito
1.	LOCALE DEL MACCHINARIO (SE PRESENTE)		
	1.1	Controllo dell'esistenza dei cartelli di fuori servizio (uno per ogni piano servito)	
	1.2	Controllo dell'esistenza dello schema elettrico del quadro elettrico di manovra	
	1.2.1	Verifica marcatura CE quadro elettrico (per impianti installati dopo il 30.04.1999)	
	1.3	Controllo della pulizia dei locali macchine	
	1.4	Controllo corretto funzionamento dell'argano di trazione (se presente)	
	1.5	Controllo corretto funzionamento della centralina oleodinamica (se presente)	
	1.5.1	Verifica corretto funzionamento della valvola di blocco (se presente)	
	1.6	Controllo del quadro di manovra ed in particolare	

	Ing.	Matricola ANSFISA:
	VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE	
Data:	(art. 2, c. 9, decreto ANSFISA n.76655 del 7-12-2023)	Pagina 2 di 4

	1.6.1	Verifica che nel verbale di ispezione semestrale (a cura della ditta di manutenzione) sia stato verificato il valore dell'isolamento elettrico dei circuiti elettrici (valore misurato in Ohm > 0,5 MΩ)MΩ
	1.6.2	Verifica stato generale e contatti quadro di manovra	
1.7	Controllo dell'esistenza delle targhe datate o delle certificazioni delle funi (se presenti)		
	1.7.1	Verifica esistenza verbale di controllo trimestrale funi e catene (a cura del manutentore) (se presenti)	
	1.7.2	Verifica delle condizioni di funi e/o catene (se presenti)	
1.8	Controllo della presenza e della reperibilità del libretto di immatricolazione		
1.9	Controllo dell'illuminazione del locale macchine		
	1.9.1	Controllo dell'illuminazione locale macchine Valore misurato con luxmetro lux (min 200 lux)	
1.10	Controllo presenza di almeno una presa di corrente		
1.11	Controllo presenza interruttore illuminazione		
1.12	Prova pulsante di allarme		
1.13	Prova pulsante di arresto di emergenza del macchinario (≤ 1m)		
1.14	Controllo della funzionalità del dispositivo automatico di riporto al piano più vicino in mancanza di energia elettrica (se presente)		
	1.15	Verifica funzionalità dispositivo paracadute (da testare a velocità ridotta)	
	1.16	Verifica funzionalità dispositivo elettrico di sicurezza per sovraccarico	
	1.17	Verifica funzionalità dispositivo elettrico di sicurezza per botola aperta	
	1.18	Verifica funzionalità dispositivo elettrico di sicurezza contro il movimento incontrollato della cabina a porte aperte (se presente)	
	1.19	Verifica funzionalità dispositivo elettrico di sicurezza per intervento extra corsa della cabina (se presente)	
	1.20	Prova di frenatura a vuoto	
	1.21	Verifica delle schede di manutenzione semestrale effettuata dal manutentore	
2	VANO CORSA		
	2.1	Controllo dell'illuminazione	
	2.1.1	Illuminazione vano corsa eseguito con luxmetro Valore misurato lux (min 50 lux)	
	2.2	Controllo della lubrificazione delle guide della cabina	
	2.3	Controllo visivo verticalità/linearità/difettosità guide e gioco pattini	
	2.4	Controllo stabilità staffe di fissaggio delle guide cabina e contrappeso	
	2.5	Verifica qualitativa della equitensione delle funi	
3	CABINA (SE PRESENTE)		
	3.1	Controllo dell'esistenza della targa CE	
	3.2	Controllo dell'esistenza della targa di portata e di immatricolazione e dell'assenza di altri cartelli (pubblicitari, avvisi, ecc.)	
	3.3	Controllo dell'integrità del fondo (linoleum o altro)	
	3.4	Controllo funzionalità bottoniera di cabina	
	3.5	Controllo funzionamento lampade di illuminazione cabina (min 100 lux) e di emergenza	
	3.6	Controllo illuminamento porte di piano a livello del pavimento (min 100 lux)	
	3.7	Controllo funzionamento allarme	
	3.8	Controllo dell'integrità delle pareti e del soffitto	
	3.9	Segnalazioni di piano	
	3.10	Controllo allineamento al piano (max 10 mm)	
	3.11	Controllo dispositivo di sicurezza fuori dalla zona di sbloccaggio (≤ 0,20 m)	

	Ing.	Matricola ANSFISA:
	VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE	
Data:	(art. 2, c. 9, decreto ANSFISA n.76655 del 7-12-2023)	Pagina 3 di 4

4 VERIFICA DOCUMENTAZIONE		
4.1	Verifica dichiarazione di conformità "CE" rilasciata dal costruttore	
4.2	Verifica presenza regolamento di esercizio (con approvazione ANSFISA o ex-USTIF)	
4.3	Verifica presenza piano di soccorso ed evacuazione (con approvazione ANSFISA o ex-USTIF)	
4.4	Verifica presenza impianto di videosorveglianza e relativa relazione tecnica ovvero verifica presenza agente di presenziamento	
4.5	Verifica presenza del piano dei controlli non distruttivi e dei relativi report di verifica (iniziali e quinquennali)	
4.6	Controllo, presenza e validità patentino del Direttore/Responsabile di esercizio	
4.7	Controllo, presenza e validità patentino ascensorista del manutentore	
4.8	Verifica presenza verbale di verifica resistenza di terra in corso di validità (di cui al DPR n.462/2001)	
4.9	Verifica presenza dichiarazione del Direttore/Responsabile di esercizio di nulla mutato rispetto alla precedente verifica in tema di impianto/i e strutture edilizie	
4.10	Verifica presenza dichiarazione del Direttore/Responsabile di esercizio circa la corretta esecuzione delle manutenzioni secondo quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione del costruttore	

Sono presenti all'ispezione	Titolo
Sig.	
Sig.	
Sig.	
Sig.	
	AM=Addetto alla manutenzione RM=responsabile della manutenzione RDE=Responsabile di esercizio DE=direttore di esercizio AA=Agente Altro (specificare)

A seguito delle prove e dei controlli effettuati, si segnala quanto segue:

<i>Osservazioni del verificatore. Se non vi sono osservazioni il campo dovrà essere barrato.</i>

A parere del sottoscritto tecnico abilitato l'ascensore può essere mantenuto in esercizio: SI - NO

Note Importanti

In caso di esito positivo della verifica, una copia del verbale resta agli atti dell'esercente per essere messo a disposizione degli ispettori ANSFISA in caso di controlli.

In caso di esito negativo il verbale di verifica deve essere trasmesso all'ANSFISA **entro 24 ore** al seguente indirizzo mail: ansfisa@pec.ansfisa.gov.it ed inserendo nell'oggetto il seguente codice: "VER-TTT-NC". In tal caso l'esercente, sotto la propria responsabilità può decidere di mantenere in esercizio o sospendere l'esercizio dell'impianto fino a nuova comunicazione ovvero di ispezione dell'ANSFISA.

	Ing.	Matricola ANSFISA:
	VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE	
Data:	(art. 2, c. 9, decreto ANSFISA n.76655 del 7-12-2023)	Pagina 4 di 4

Tutte le verifiche di cui al presente verbale devono eseguirsi “a vista” e con l’ausilio del tecnico della ditta di manutenzione. Non è obbligatorio l’uso di particolare strumentazione ad eccezione del luxmetro e del calibro per la misura dell’illuminamento e del diametro delle funi. In ogni caso, a discrezione del tecnico verificatore possono essere utilizzati gli strumenti idonei e ritenuti opportuni.

Il sottoscritto tecnico abilitato ASSEVERA, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, che quanto riportato nel presente verbale corrisponde a verità e comunque a quanto potuto verificare. Il sottoscritto dichiara, infine, di assumere con la presente asseverazione, la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per la falsità nelle dichiarazioni rese in tale veste.

data
Il verificatore abilitato	Ing.
Matr. ANSFISA n.
Il Direttore/Responsabile di esercizio