

	Ing. ....	Matricola ANSFISA: .....
	<b>VERIFICA ANNUALE SERVOSCALA</b>	
Data: .....	(art. 2, c. 9, decreto ANSFISA n.76655 del 7-12-2023)	Pagina 1 di 3

### VERBALE DI VERIFICA

Il sottoscritto ing. ....  
nato a ..... il .....  
abilitato dall'ANSFISA alle funzioni di "Verificatore di impianti" della cat. "D" - matricola n. ....  
ha provveduto il giorno ..... alla verifica annuale del seguente **servoscala**:

DATI IMPIANTO			
Costruttore		n.f./matr.	
azionamento	elettrico	Dislivello (m)	
Potata (kg)		Capienza (pax)	
Senso di marcia	salita / discesa	Velocità (m/s)	
Esercente			
Direttore/Responsabile di esercizio			
Ubicato in			
Manutenzione affidata alla ditta			
NOT/Parere ANSFISA all'apertura al pubblico esercizio		Prot./data	
Ultima ispezione (a campione) a cura di ANSFISA ai sensi del decreto n.76655/2023		Data	A firma ing.
Ultima ispezione annuale ai sensi dell'art. 2, comma 9, decreto 76655/23		Data	A firma ing./matricola

e dichiara di aver eseguito tutte le seguenti verifiche:

VERIFICHE DI CARATTERE GENERALE		Esito
01	Verifica del regolare funzionamento dell'impianto	
02	Verifica dello stato di conservazione e di manutenzione generale dell'impianto	
03	Verifica dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni indicate nelle ispezioni precedenti	
Esito: <b>C</b> =CONFORME <b>NC</b> = NON CONFORME <b>NA</b> = NON APPLICABILE		

VERIFICHE DI CARATTERE SPECIFICO		Esito
<b>1.</b>	<b>SERVOSCALA</b>	
1.1	Controllo della corretta disposizione dei cartelli monitori	
1.2	Controllo della presenza e della reperibilità del libretto di immatricolazione	
1.3	Controllo della presenza della targhetta identificativa dell'impianto e della marcatura CE (per impianti installati dopo il 21.09.1996)	
1.4	Presenza protezione dagli agenti atmosferici (per installazioni all'aperto)	
1.5	Presenza pavimento antisdrucciolevole agli accessi	
1.6	Presenza segnale di montascale in funzione	
1.7	Presenza illuminazione montascale ed accessi	
1.8	Presenza illuminazione di emergenza	
1.9	Verifica del corretto funzionamento del meccanismo per la manovra di emergenza /funzionamento manuale	
1.10	Verifica della corretta funzionalità dei dispositivi di comando	
1.11	Verifica funzionalità del pulsante di arresto	

	Ing. ....	Matricola ANSFISA: .....
	<b>VERIFICA ANNUALE SERVOSCALA</b>	
Data: .....	(art. 2, c. 9, decreto ANSFISA n.76655 del 7-12-2023)	Pagina 2 di 3

1.12	Verifica presenza chiave di abilitazione	
1.13	Verifica della corretta polarità dell'alimentazione principale	
1.14	Verifica che nel verbale di ispezione semestrale (a cura della ditta di manutenzione) sia stato verificato il valore dell'isolamento dei circuiti elettrici (valore misurato in Ohm > 0,5 MΩ).	.....MΩ
1.15	Verifica della funzionalità del dispositivo d'allarme quando è attivato	
1.16	Controllo della funzionalità del dispositivo di rilevazione dell'eccesso di velocità e del paracadute (da eseguire a velocità nominale e senza carico)	
1.17	Controllo della funzionalità del dispositivo di rilevazione del sovraccarico (per le sole piattaforme per sedia a ruote)	
1.18	Verifica a vista integrità strutturale guide/binari e del loro ancoraggio alla struttura portante dell'edificio	
1.19	Verifica a vista del corretto posizionamento degli elementi di sospensione e dei loro collegamenti	
1.20	Verifica operatività delle barriere, rampe, blocchi, piattaforme incernierate e dispositivi simili	
1.21	Verifica che la distanza di arresto sia nei limiti specificati	
1.22	Verifica funzionalità dei dispositivi elettrici di sicurezza	
1.23	Verifica delle schede di manutenzione semestrale effettuata dal manutentore.	
<b>2</b>	<b>VERIFICA DOCUMENTAZIONE</b>	
2.1	Verifica dichiarazione di conformità "CE" rilasciata dal costruttore (per impianti installati dopo il 21.09.1996)	
2.2	Verifica presenza regolamento di esercizio (con approvazione ANSFISA o ex-USTIF)	
2.3	Verifica presenza impianto di videosorveglianza e relativa relazione tecnica ovvero verifica presenza agente di presenziamento	
2.4	Verifica presenza del piano dei controlli non distruttivi e dei relativi report di verifica (iniziali e quinquennali)	
2.5	Controllo, presenza e validità patentino del Direttore/Responsabile di esercizio	
2.6	Controllo, presenza e validità patentino ascensorista del manutentore	
2.7	Verifica presenza verbale di verifica resistenza di terra in corso di validità (di cui al DPR n.462/2001)	
2.8	Verifica presenza dichiarazione del Direttore/Responsabile di esercizio di nulla mutato rispetto alla precedente verifica in tema di impianto/i e strutture edilizie	
2.9	Verifica presenza dichiarazione del Direttore/Responsabile di esercizio circa la corretta esecuzione delle manutenzioni secondo quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione del costruttore	

Sono presenti all'ispezione	Titolo
Sig.	
Sig.	
Sig.	
Sig.	
	AM=Addetto alla manutenzione RM=responsabile della manutenzione RDE=Responsabile di esercizio DE=direttore di esercizio AA=Agente Altro (specificare)

A seguito delle prove e dei controlli effettuati, si segnala quanto segue:

	Ing. ....	Matricola ANSFISA: .....
	<b>VERIFICA ANNUALE SERVOSCALA</b>	
Data: .....	(art. 2, c. 9, decreto ANSFISA n.76655 del 7-12-2023)	Pagina 3 di 3

<i>Osservazioni del verificatore. Se non vi sono osservazioni il campo dovrà essere barrato.</i>

A parere del sottoscritto tecnico abilitato l'ascensore può essere mantenuto in esercizio: SI  - NO

**Note Importanti**

In caso di esito positivo della verifica, una copia del verbale resta agli atti dell'esercente per essere messo a disposizione degli ispettori ANSFISA in caso di controlli.

In caso di esito negativo il verbale di verifica deve essere trasmesso all'ANSFISA **entro 24 ore** al seguente indirizzo mail: [ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it) ed inserendo nell'oggetto il seguente codice: "VER-TIT-NC". In tal caso l'esercente, sotto la propria responsabilità può decidere di mantenere in esercizio o sospendere l'esercizio dell'impianto fino a nuova comunicazione ovvero di ispezione dell'ANSFISA.

\*\*\*\*\*

Tutte le verifiche di cui al presente verbale devono eseguirsi "a vista" e con l'ausilio del tecnico della ditta di manutenzione. Non è obbligatorio l'uso di particolare strumentazione. In ogni caso, a discrezione del tecnico verificatore possono essere utilizzati gli strumenti idonei e ritenuti opportuni.

Il tecnico verificatore, inoltre, a sua discrezione, potrà effettuare qualsiasi prova ritenga opportuna, a vista o strumentale, al fine di verificare i requisiti di cui alle norme tecniche vigenti.

**Il sottoscritto tecnico abilitato ASSEVERA, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, che quanto riportato nel presente verbale corrisponde a verità e comunque a quanto potuto verificare.** Il sottoscritto dichiara, infine, di assumere con la presente asseverazione, la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per la falsità nelle dichiarazioni rese in tale veste.

<b>data</b>	.....
<b>Il verificatore abilitato</b>	Ing. ....
<b>Matr. ANSFISA n.</b>	.....
<b>Il Direttore/Responsabile di esercizio</b>	.....